

Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Bygg. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2022 års anvisningar

1. Allmänt

Uppdaterad och kompletterad text:

För inspiration, och vägledning; - se bilaga till TKA-Bygg: Vägledning klimatförbättrande konstruktionslösningar. - LF:s dokument för återbruk.

1.4 Energi

Ny text:

Tilläggsisolering av vindar får endast ske efter fuktutredning samt godkännande av sakkunnig bygg LF.

5.2 Tegel

Ny text:

Tegel ska i första hand vara återbrukat.

6.6 Taktäckning av tätskiktsmatta/papp

Material- och varukrav

Ny text:

Dolda tätskikt ska besiktigas genom tätskiktskontroll innan ovanliggande material monteras.

7.1 Entrédörrar, allmänt

Ny text:

Fritt passagemått ska dock utföras minst 0,84 m.

8.1 Fönster i yttervägg, allmänt

Borttagen text:

~~Fönster och droppbleck Monteras med fall på minst 15°~~

8.8 Solavskärmning – allmänna krav

Kompletterad text - tidigt skede -:

I förstudien tidigt skede ska en övergripande behovsanalys avseende termiskt inneklimat och dagsljus alltid utföras i enlighet med LF:s miljöplan.

9.1 ÄV-hus/ÄV-rum

Material- och varukrav

Borttagen text:

~~Dörr ska vara minst 11M och vara av stål samt förses med rattsäker släplis typ dörrklaff.~~

Ersatt med Ny text:

Dörr och beslagning ska utföras enl. Kretslopp och Vattens skrift Gör rum för miljön.

9.2 Fristående förrådsbyggnad skola och förskola

Ny text:

Klämskydd ska monteras på dörrar till utvändiga komplementbyggnader där barn vistas.

10 Innerväggar

Utförandekrav

Kompletterande och ändrad text:

Utvändiga hörn förses med utanpåliggande hörnskydd höjd minst 1500 mm, utvändiga hörn inom storköksutrymmen se kap.16. Storkök.

11 Golv

Material- och varukrav

Borttagen text:

~~Sportgolv ska vara CE-deklarerade och uppfylla kraven i EN 14904:2006.~~

Ersatt med ny text:

För att uppfylla C4-kravet skall separat testcertifikat enligt EN 14904, samt på toppbeläggning enligt EN 14808 bifogas anbudet på sportmattan.

Utförandekrav

Borttagen text:

~~Hårdplast eller gummitröskel ska monteras innan golvmatta läggs in.~~

11.2 Golv i skola och gymnasieskola

Material- och varukrav

Tabell 2 Golvbeläggning för olika lokaltyper.

Ändring av val av golvmaterial i Tabell:

Matsal:

Linoleum och Gummigolv Accepteras ej

16. Storkök

Allmänt

Ny text:

Utformning av ytskikt mm inom storköksutrymmen enligt Byggkeramikrådet Riktlinjer för storkök. Utgåva 2016.

Kompletterande och ändring text:

Avvisarlistor av livsmedelsäker polyeten, högt HD, natur (vit), ca 200 mm hög, fasade kanter/avslut. Monteras på cc 250 mm respektive på cc 900 mm från färdig golvnivå.

Tätskikt bakom kyl/frysrum ska utföras identiskt med övriga väggar i storköket.

Dörrar och fönster

Borttagen text:

~~Fabrikat samordnas med kyl/frys dörrar.~~

Öppningsbara fönster ska förses med integrerat insektsskydd.

17. Undertak

Kompletterande text:

Undertak i omklädnings-, kapprum, korridorer, vindfång, uppehållsrum samt wc/rwc låses i bärverk.

10.1 Innerväggar skola, gymnasieskola

Ny text:

I de fall där väggbeklädnader krävs för att uppfylla ljudkrav ska absorbenter som är tåliga mot yttre åverkan väljas. Beakta brandsäkerhetskrav på ytskikt samt risk för skärskador vid val av absorbenter.

11. Golv

Uppdaterad text gällande skrapgaller – ska utföras halksäkert.

Ny text:

Utrymmen med nöddusch ska ha lokalt vattensäker golvbeläggning i anslutning till nöddusch.

Uppdaterad text gällande halksäkra golvbeläggningar och städbarhet på denna typ av golv.

Ny text:

Vid byggnader med bevarandekrav ska val av golvmaterial särskilt beaktas.

Dörrfoder ska anpassas i bakkant för att samverka med sockel av uppvikt matta.

Stegljudsdämpade golv medför en bättre ergonomisk miljö och ska väljas i utrymmen för lek där barn vistas oavsett om så krävs för att uppfylla ljudkrav.

Nya kolumner i tabeller för golvbeläggning för olika lokaltyper.

16. Storkök

Anslutning ska ske mot frysrummets vägg/tröskel – text borttagen.

Förtydligande gällande val av typ av vägguppbyggnader.

17. Undertak

Uppdaterad text gällande utrymmen där undertaksplattor ska vara låsta i bärverk.

18. Innerdörrar, komplettering till väggöppningar m. m.

Ny text:

Dock kan innerdörrar till små wc utan tillgänglighetskrav vara 8M.

18.1 Innerdörrar i förskola och skola

Material- och varukrav

Kompletterande text:

Klämskydd kan utföras utanpåliggande, där det ej är möjligt med hänsyn till funktionskrav såsom lufttätet, brand och ljud.

20. Utrustning, komplettering av sakvaror m.m.

Material- och varukrav

Ny text:

Köksskåp Skåp i gemensamhetskök och dagrum/vardagsrum ska vara i fullhöjd och ha luckor av massivträ eller högtryckslaminat eller av likvärdig kvalitet.

Borttagen text:

~~Skåpluckor Ska vara av massivträ, högtryckslaminat eller av likvärdig kvalitet.~~

Utförandekrav

Ny text:

Barnsäkerhet - utrustning såsom radiatorer, sakvaror m. m. får ej monteras med öppningar i intervallet 110 - 230 mm för att minimera risk att barn kan fastna.

20.2 Utrustning, komplettering av sakvaror i äldreboende och BMSS

Material och varukrav

Borttagen text:

~~Köksskåp Skåp i gemensamhetskök och dagrum/vardagsrum ska vara i fullhöjd och ha massiva luckor eller likvärdig kvalité.~~

20.2 Utrustning, komplettering av sakvaror i äldreboende och BMSS

Städskaåp ska placeras direkt på golv utan sockel.

Handtag på skåp ska vara greppvänliga och kontrasterande.

25. Trappor

Ny kompletterande text:

Barnsäkerhet ska särskilt beaktas.

Skyddsräcken och räcken i trapplopp och vid vilplan får inte vara klättringsbara.

Höjd på skyddsräcken i trapplopp, entresol och vilplan ska vara 1600 mm.