 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

# Tekniska krav och anvisningar

## Brand

## Huvuddokument Brand

Dokumentet gäller för följande verksamheter:

**Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende**

Dokumentet gäller för:

**Nybyggnad, Ombyggnad**




## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
1. Inledning.....	4
Om Tekniska krav och anvisningar.....	4
Tillämpning .....	4
Avsteg.....	4
Definitioner .....	4
2. Lägesbild .....	5
3. Dokumentation .....	5
Brandskyddsdokumentation .....	5
Brandskyddsritningar .....	5
PM Brand .....	5
Insatsplan.....	6
4. Verksamhetsklasser .....	6
Förskola, förskoleklass, skola, särskola, gymnasium och VUX .....	6
Gemensamhetsboenden .....	6
Övernattningsskolor .....	6
5. Brandcellsindelning.....	6
Förskola, förskoleklass, skola och särskola .....	6
Lokaler avsedda för personer med funktionsnedsättning.....	7
Kök .....	7
Tekniska utrymmen.....	7
Återvinningsrum.....	7
Skollokaler med förhöjd brandrisk.....	7
Tvättstuga .....	8
Rum för sovande personal i boenden .....	8
6. Dörr i brandavskiljande konstruktion.....	8
7. Utrymning .....	8
Utrymning Bostad med särskild service (Verksamhetsklass 5B) .....	8
Elektriskt lås .....	8
Utrymning förskola och särskola .....	8
Barnsäkerhetslås förskola.....	9
Nattlås.....	9
Grind.....	9
8. Vind- och undertaksutrymmen.....	9
9. Tekniska utrymmen .....	9
Utrymning .....	9
10. Genomföringar.....	9
11. Utrymningsplan .....	10
Övernattningsskolor .....	10
12. Publika lokaler .....	10
Uthyrning .....	10
Utrymning .....	10
13. Frångänglighet.....	10
Kontor.....	10
Idrottshallar .....	10
Publika samlingslokaler fler än 150 personer .....	11
Kommunikation.....	11



Belysning.....	11
Dörrautomatik .....	11
14. Brandgasventilation .....	11
Trapphus.....	11
Källare .....	11
Hiss.....	12
15. Ventilationsbrandskydd .....	12
16. Brandskydd fasad .....	12
17. Cellplast .....	12
Isolering.....	12
Sandwich-konstruktioner .....	12
18. Brandlarm .....	13
19. Åtkomlighet för räddningsinsatser .....	13
Låsning av bommar och rökluckor.....	13
Räddningsväg .....	14
20. Sprinkler .....	14
21. Solcellsanläggning.....	14
22. Inhyrning .....	14
23. Skydd mot anlagd brand.....	15
Yttre miljö .....	15
Belysning.....	15

 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

## 1. Inledning

### Om Tekniska krav och anvisningar

Tekniska krav och anvisningar (TKA) är ett tillägg till gällande lagar, myndighetskrav och försäkringsvillkor.

*Tekniska krav och anvisningar Brand* är ett uttryck för lokalförvaltningens ambitioner avseende byggnadstekniskt brandskydd.

### Tillämpning

Tekniska krav och anvisningar gäller vid ny- och tillbyggnad men ska även, i tillämpliga delar, användas vid ombyggnad.

### Avsteg

Avsteg från Tekniska krav och anvisningar ska skriftligen dokumenteras och motiveras på särskild blankett. Avsteg från *Tekniska krav och anvisningar Brand* ska godkännas av lokalförvaltningens sakkunnig i brand- och säkerhetsfrågor innan utförande.

### Definitioner

#### Driftrum

Med driftrum avses utrymme som i huvudsak används för elektrisk utrustning och som under normala förhållanden endast är tillgängligt för instruerad person. Exempel på driftrum är generator-, transformator-, batteri-, omformare-, och ställverksrum. Se även *ELSÄK-FS 1999:5*.

#### Nödöppningsknapp


Med nödöppningsknapp avses manuell öppningsknapp med laminerat tryckglas och täcklock av plast. Knapp utförs med grön kapsling och symbol för "springande gubbe" och ska vara återställningsbar utan att glaset krossas.

#### Hem för vård eller boende

Med hem för vård eller boende avses boende för omvårdnad, stöd eller fostran. Målgruppen är barn, ungdomar, vuxna eller familjer med exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.

#### Mellanboende

Med mellanboende avses temporärt boende i väntan på permanent bostad för asylsökande som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade plats i en kommun.

 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

### **Förskoleklass**

Förskoleklass är en egen skolform mellan förskola och grundskola för barn som är 6 år.

### **Särskola**

Särskola är en egen skolform. Särskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

### **Barnsäkerhetslås förskola**

Med barnsäkerhetslås avses elektriska lås med högt placerad öppningsknapp.

### **Nattis**

Förskola med barnomsorg nattetid.

### **Frångänglighet**

Utrymning för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att sätta sig i säkerhet vid brand och andra nödsituationer. Att sätta sig i säkerhet innebär att ta sig ut i det fria eller förflytta sig till säker plats. Ett alternativ för att förflytta sig till en utrymningsplats och att man därifrån får hjälp att ta sig ut.

## **2. Lägesbild**

I projekteringsstadiet ska en lägesbild upprättas i samarbete med LF:s säkerhetsavdelning. Denna ska ta i beaktning vart och hur byggnaden ska uppföras, risk för skadegörelse, oroligheter i området med mera. Lägesbilden är till för att skapa underlag till beslut gällande olika alternativ kring tekniska lösningar i brandskyddet utformning.

## **3. Dokumentation**

### **Brandskyddsdokumentation**

Brandskyddsdokumentation ska upprättas av brandkonsult enligt lokalförvaltningens mall.

Där det redan finns en brandskyddsdokumentation eller andra dokument som beskriver byggnadens brandskydd ska dessa, i samband med upprättandet av ny dokumentation, arbetas samman till ett gemensamt dokument.

Brandskyddsdokumentationen ska vara en relationshandling.


### **Brandskyddsritningar**

Brandskyddsritningar ska upprättas enligt lokalförvaltningens CAD-kravspecifikation. Brandskyddsritning respektive brandskyddsskiss ska levereras som egna dokument/ritningar.

### **PM Brand**

För projekteringsuppdrag som inte kräver brandskyddsdokumentation ska PM Brand upprättas av brandkonsult.

PM Brand ska upprättas i bland annat följande fall:

 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

- Åtgärder som endast kräver bygganmälan
- Mindre ändringar
- Riskanalyser
- Utredningar

På titelsida ska datum framgå. Beställare ska anges med namn, befattning, avdelning och enhet.

Efter genomförda projekt eller utredningar ska PM Brand inarbetas i, eller bifogas, befintlig brandskyddsdokumentation.

### **Insatsplan**

Där information krävs för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats ska insatsplan upprättas av brandkonsult.

Insatsplan utformas enligt Brandskyddsföreningens riktlinjer i samråd med lokalförvaltningens sakkunnig i brand- och säkerhetsfrågor.

Insatsplan ska finnas vid brandförsvarstablån. Digital kopia skickas till räddningstjänsten.

Insatsplan ska upprättas för byggnad eller verksamhet med särskilda risker.

## **4. Verksamhetsklasser**

### **Förskola, förskoleklass, skola, särskola, gymnasium och VUX**

Lokaler för skola, förskoleklass, gymnasium och VUX utförs som Verksamhetsklass 2.

Lokaler för förskola, "Nattis" och särskola utförs som Verksamhetsklass 5A.

### **Gemensamhetsboenden**

Lokaler för gemensamhetsboenden, till exempel Hem för vård eller boende, mellanboenden och stödboenden, utförs som Verksamhetsklass 3B.

Lokaler för behovsprövade särskilda boenden, till exempel Bostad med särskild service och Vård och omsorgsboenden, utförs som Verksamhetsklass 5B.


### **Övernattningsskolor**

Lokaler för övernattningsskolor utförs som Verksamhetsklass 4 i de delar som används för övernattning.

## **5. Brandcellsindelning**

### **Förskola, förskoleklass, skola och särskola**

Vid samlokalisering ska utrymmen för skola (Verksamhetsklass 2) avskiljas brandtekniskt från utrymmen för förskola och särskola (Verksamhetsklass 5A).

 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

Vid samlokalisering av utrymmen för förskola och förskoleklass gäller den högre verksamhetsklassningen (Verksamhetsklass 5A) för båda verksamheter.

### **Lokaler avsedda för personer med funktionsnedsättning**

Särskilda skolor för många rullstolsanvändare eller elever som har nedsatt syn eller som är blinda. Helst ska alla vistas på bottenvåningen så att alla kan ta sig ut på en gång. På andra plan ska utrymningsplatserna dimensioneras efter det antal personer som är i behov av dessa.

### **Kök**

Mottagnings och tillagningskök ska utgöra separat brandcell och kan avskiljas i lägst klass E30 från intilliggande matsal i verksamhetsklass 2B.

Mottagnings och tillagningskök ska utgöra separat brandcell, men kan i verksamhetsklass 2A utformas tillsammans med intilliggande servering/matsal

Serveringskök utförs inte som egen brandcell. Inte heller enklare kök av typen personalkök eller avdelningskök behöver avskiljas brandtekniskt.

Mottagnings och tillagningskök ska förses med automatiskt punktsläcksystem ovan aerosolalstrande köksutrustning (stekbord, fritös etcetera).

Anläggning för automatiskt punktsläcksystem ska kunna aktiveras både automatiskt och manuellt. Med automatisk aktivering avses aktivering via separat detekteringssystem kopplat till anläggningen. Detektering via brandlarm tillåts ej.

Vid aktivering av punktsläcksystem ska ström till köksutrustningen brytas.

Valt punktsläcksystem ska fungera med avstängd frånluft.

Eluttag i personalkök och avdelningskök ska förses med timer. Se även *Tekniska krav och anvisningar El, hiss och solcellssystem*.

### **Tekniska utrymmen**

Följande tekniska utrymmen ska utföras som egna brandceller:


- Fläktrum
- Utrymme för inkommande el
- Driftrum

### **Återvinningsrum**

Rum för återvinning inom byggnaden utförs som egen brandcell.

### **Skollokaler med förhöjd brandrisk**

Lokaler för träslöjd, NO och hemkunskap ska avskiljas brandtekniskt från skolans övriga lokaler.

 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

Behov av hantering av brandfarlig vara, till exempel gasol, ska beaktas. Förutsättningar för förvaring och ventilation ska utredas av brandkonsult.

### **Tvättstuga**

Tvättstuga i Bostad med särskild service och Vård och omsorgsboenden utförs som egen brandcell.

### **Rum för sovande personal i boenden**

Rum för sovande personal i boenden utförs som egen brandcell enligt de krav som gäller för övriga boenderum.

## **6. Dörr i brandavskiljande konstruktion**

Dörr i brandavskiljande konstruktion som ska kunna stå uppställd, till exempel i korridor, ska utföras med väggmonterad dörrhållarmagnet eller freeswing.

Separat tryckknapp för manuell stängning ska finnas och vara tydligt utmärkt med standardiserad skylt.

Se även *Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem*.

## **7. Utrymning**

### **Utrymning Bostad med särskild service (Verksamhetsklass 5B)**

Trappor ska utföras med raka trapplöp.

Spiraltrappa godkänns inte som utrymningsväg i Bostad med särskild service.

Nödljusarmaturer ska installeras i väg till utrymningsväg.

### **Elektriskt lås**

Elektriskt lås på dörr i eller till utrymningsväg, i utrymningsriktningen, får endast användas i kombination med elektrisk nödöppningsknapp som placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 meter. Knapp ska vara försedd med skylt. Dörr ska utföras strömlöst öppen.


På vård- och omsorgsboenden och Bostad med särskild service kan dörrar med elektrisk nödöppning förses med lokalt larm eller summer för att påkalla uppmärksamhet från personal vid intryckt knapp. Projektering sker i samråd med beställare och verksamhet.

Där elektriskt lås används på dörr i eller till utrymningsväg, i utrymningsriktningen, ska lås öppna vid aktivering av automatiskt brandlarm.

### **Utrymning förskola och särskola**

Där utrymning från förskola och särskola (Verksamhetsklass 5A) sker över annan verksamhet ska utrymningsvägarna utformas enligt Verksamhetsklass 5A. Utrymning via fönster är ej tillåten.



 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

## **Barnsäkerhetslås förskola**

Barnsäkerhetslås på dörr i eller till utrymningsväg får endast användas om dörr förses med nödöppningsknapp som placeras med centrum mellan 0,80 och 1,20 meter. Knapp ska vara försedd med skylt. Dörr ska utföras strömlöst öppen.

För dörr i förskola som mynnar mot riskfylld miljö, till exempel trafikerad väg eller parkeringsplats, ska barnsäkerhetslås samt nödöppningsknapp förses med batteribackup för att säkerställa funktion vid strömbortfall.

Barnsäkerhetslås i ytterdörr ska öppna vid aktivering av automatiskt brandlarm.

## **Nattlås**

Nattlås, det vill säga motorstyrda lås kopplade till inbrottslarm eller väsentlig funktion, ska inte installeras i förskola och skola.

## **Grind**

Möjlighet till utrymning ska beaktas vid placering av låsbara grindar i utvändiga trappor och loftgångar.

## **8. Vind- och undertaksutrymmen**

Om vind utgör egen brandcell ska takfot avskiljas i lägst klass EI 30.

Där ventiler av avskild takfot krävs ska brandklassade takfotsventiler monteras.

Vind med brännbar konstruktion ska förses med detektering via automatiskt brandlarm.

## **9. Tekniska utrymmen**

### **Utrymning**

I tekniska utrymmen, till exempel fläktrum, större än 10m<sup>2</sup> ska vägledande markering installeras.


I fläktrum ska akustiska larmdon och blyxtljus installeras.

## **10. Genomföringar**

Kablar, rör, kanaler eller motsvarande som genombryter brandcellsgräns ska brandtätas med typgodkänd eller CE-märkt metod.

Brandtätningar ska lägst utföras med samma brandmotstånd som den avskiljande konstruktionen i övrigt.

Brandtätningar ska märkas med uppgifter om vilken metod som använts, brandklass, datum för genomförande och vem som utfört tätningen.

 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

## 11. Utrymningsplan

Utrymningsplan ska anslås i större konferensrum, hörsal, aula, bibliotek, och matsal eller motsvarande.

På utrymningsplanen ska det största antalet personer som samtidigt får vistas i lokalen anges. Utrymningsplanen utformas i storlek A3 med ram och genomsläpplig skyddsskiva av plast.

I samlingslokaler ska det största antal personer som samtidigt får vistas i lokalen anslås på separat skylt.

Skylt ska utformas i storlek A4, med blå bakgrund och vit text.

### Övernattningsskolor

Anslag med utrymningsplan ska finnas på skolor i de salar som används för övernattning. Utrymningsplanen utformas i storlek A4 med ram och genomsläpplig skyddsskiva av plast.

## 12. Publika lokaler

Följande lokaler ska utföras som publika:

- Lokal som avses att användas för uthyrning. Kravet gäller inte för sovsalar i övernattningsskolor (se *kap 3. Verksamhetsklasser*)
- Idrottshall, gymnastiksal och bibliotek
- Lokaler avsedda för mer än 60 personer i förskola och skola. Kravet gäller inte för enskilda klassrum, uppehålls- och kommunikationsytor

### Uthyrning

Uthyrning ska på grund av krav på frångänglighet begränsas till lokaler i markplan.

### Utrymning

I publika lokaler ska i första hand utrymning till det fria via frångänglighetsanpassad utrymningsväg anordnas.

## 13. Frångänglighet


Där utrymningsplats krävs enligt Boverkets byggregler och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2020:1 ska följas. Separata utrymnen för utrymningsplatser accepteras ej.

### Kontor

Enligt Boverkets byggregler behövs inte utrymningsplatser anordnas i kontor som inte är publika. Detta är dock ett krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter - Arbetsplatsens utformning.

### Idrottshallar

Vid större idrottshallar är det många människor som ska utrymma, vilket kan skapa extra problem för personer med rörelsenedsättning. Man måste särskilt belysa hur rullstolsburna personer ska agera för att så lite som möjligt störa andra utrymmande.

 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

## Publika samlingslokaler fler än 150 personer

Bör tillsammans vara så stora att de rymmer en procent av det maximala personantal som ryms i lokalen. Hänsyn ska också tas till att en av utrymningsvägarna kan vara blockerade.

## Kommunikation

Kommunikation från och till utrymningsplats ska kunna ske genom talad tvåvägskommunikation.

Utrustning för talad kommunikation ska uppfylla följande krav:

- Möjlighet för räddningstjänst att kommunicera med nödställd från utsedd plats inom byggnaden. Utrustning för talad kommunikation från utrymningsplatsen ska vara placerad med centrum 0.8 m från golv. Särskild tablå ska placeras i anslutning till brandförsvarstablån.

## Belysning

Utrymme för utrymningsplats ska förses med nödbelysning.

## Dörrautomatik

Vid dörrautomatik till utrymningsplats och utrymningsväg till det fria, ska närliggande detektorer styra. Nödöppningsknapp ska koppla bort kortläsare så armbågskontakt kan aktivera dörrautomatiken, för att säkerställa utrymning. Omfattning utreds i projekteringsstadiet.

Dörr mot utrymningsplats ska vara extra tät. Automatiska tätningströsklar som faller ner när dörren stängs, borstlist eller släpplista ska användas.

Vred som kräver att man har nypgrepp i handen ska inte förekomma. Det bör inte placeras högre än att exempelvis en person som använder rullstol eller är kortväxt kan nå det, det vill säga högst ca: 1,10 m över golv.

## 14. Brandgasventilation

### Trapphus


Brandgasventilation av trapphus kan ske med öppningsbara fönster eller röklucka. Vid val av röklucka ska utförande ske med motorstyrd lucka.

### Källare

Där brandgasventilation av källare är ett krav ska utförande ske med manuellt öppningsbar röklucka i mark eller fasad.

Rökluckor i mark och fasad ska:

- vara lätt öppningsbara för räddningstjänsten

 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

- förses med inkrypningsskydd
- vara väl skyltade

Se även *Räddningstjänsten Storgöteborgs Råd och anvisning nr: 113 Utförande av låsning av bommar och rökluckor.*

## Hiss

Brandgasventilation av hisschakt kan ske med fläkt eller röklucka. Vid val av röklucka ska utförande ske med motorstyrd lucka.

## 15. Ventilationsbrandskydd

Val av metod för skydd mot brandspridning via ventilationssystem ska utredas av brandkonsult i varje enskilt fall.

## 16. Brandskydd fasad

Ytterväggar ska utformas så att risk för brandspridning längs fasadytan begränsas. I första hand ska obrännbara material användas.

Fasadövervakning med linjär värmedetektor ska utföras på byggnader med brännbar fasad. För utförande se *Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem.*

För byggnader med brännbar fasad kan beslut om särskilda åtgärder som skydd mot anlagd brand fattas av beställaren. Projektering görs i samråd med lokalförvaltningens sakkunnig i brand- och säkerhetsfrågor.

## 17. Cellplast

### Isolering


EPS, XPS eller produkter med motsvarande brandegenskaper får endast användas för isolering under platta upp till sockelnivå.

För övrig isolering ska i första hand obrännbara material användas.

### Sandwich-konstruktioner

Cellplast kan tillåtas som isolering i sandwich-konstruktioner om utförande sker enligt följande:

- EPS, XPS eller produkter med motsvarande brandegenskaper tillåts ej
- Konstruktionen runt cellplasten ska uppfylla lägst brandteknisk klass EI 60
- Hålltagningar och genomföringar för ventilation, dörrar, fönster eller motsvarande ska utföras med randzon, minst 100 mm, av obrännbar isolering

 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

- Där konstruktionen ansluter mot bjälklag ska avskiljning ske med randzon, minst 150 mm, av obrännbar isolering

## 18. **Brandlarm**

Brandlarm installeras enligt följande:

- I egna lokaler utförs brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm, Klass A – Övervakning av hela byggnaden, med angivna undantag enligt kapitel 6.5.1.5. samt WC, RWC och dusch på förskolor.
- I inhyrda lokaler (gäller även paviljonger) för skola, förskola, boende i Verksamhetsklass 5B, till exempel Bostad med särskild service och Vård och omsorgsboenden, samt boende i Vk3B utförs brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm, Klass B - Fullständig övervakning av brandcell, med angivna undantag enligt kapitel 6.5.1.5-samt WC, RWC och dusch på förskolor.
- I inhyrda lokaler för övriga verksamheter, till exempel kontor, utförs brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm, Klass C – Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar, med angivna undantag enligt kapitel 6.5.1.5.
- Brandlarm installeras ej i mindre friliggande förrådsbyggnader, till exempel Återvinningshus, lägenhetsförråd eller motsvarande.
- Där talat utrymningslarm används ska det utföras med tilläggsinformation om de frångänglighetsanpassade utrymningsvägarna och utrymningsplatser som finns i byggnaden.
- Bostad med särskild service och särskola - Brandlarmets utformning av ljudnivå och ljus bör utredas vid varje projekt.

Larmtryckknappen ska placeras 1,6 m över golv i förskolor.

Utförandespecifikation för brandlarm ska upprättas av brandkonsult enligt lokalförvaltningens mall.


För utförande se *Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem*.

## 19. **Åtkomlighet för räddningsinsatser**

### **Låsning av bommar och rökluckor**

Grind eller bom för avstängning av väg/gata eller infart till gård där krav på framkomlighet med utryckningsfordon föreligger, utförs med fast cylinder för huvudnyckel, så kallad ”blåljusnyckel” och områdesnyckel enligt ALIV-systemet.

Stolpe förses med trekantsnyckel.

 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

Följande installationer utförs med öppningsanordning för brandkårsnyckel (SS 3654):

- Röklucka i trapphus
- Röklucka på fasad
- Fönster för brandgasventilation av trapphus.
- Lucka till stigarledning

Röklucka i mark utförs med öppningsanordning för brandpostsnyckel.

Se även *Räddningstjänsten Storgöteborgs Råd och anvisning nr: 113 Utförande av låsning av bommar och rökluckor.*

## **Räddningsväg**

Där gatunätet inte ger åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska räddningsväg anordnas.

Räddningsväg ska försees med följande standardiserade skyltar:

- Räddningsväg
- Parkera ej framför infarten

Se även *Räddningstjänsten Storgöteborgs Råd och anvisning nr: 110 Räddningstjänstens insatstid och förmåga.*

## **20. Sprinkler**


Boendesprinkler ska installeras i verksamheter som tillhör VK5B.  
För utförande se *Tekniska krav och anvisningar Sprinklersystem.*

## **21. Solcellsanläggning**

För utförande se *Tekniska krav och anvisningar El, hiss och solcellssystem.*

## **22. Inhyrning**

För utförande se *Tekniska krav och anvisningar Inhyrning.*

 <b>Göteborgs Stad</b> Lokalförvaltningen	<b>Dokumentansvarig</b> Elin Thundal	<b>Fastställare</b> Ulf Krüger	<b>Fastställt</b> 2022-01-14
---	---	-----------------------------------	---------------------------------

## 23. Skydd mot anlagd brand

Beslut om särskilda åtgärder som skydd mot anlagd brand fattas av beställaren. Projektering görs i samråd med lokalförvaltningens sakkunnig i brand- och säkerhetsfrågor. Generellt gäller följande:

### Yttre miljö

Följande punkter ska beaktas:

- Utomhusmiljön ska vara överblickbar. Undanskymda ytor och utrymmen där man kan agera ostört accepteras ej.
- Plantering med högt växande buskar och träd intill fasad accepteras ej.
- Papperskorgar ska vara gjorda av obrännbart material och vara fastmonterade på obrännbart underlag. Papperskorgar ska placeras minst 2 meter från byggnaden.

### Belysning

Belysning ska vara god runt samtliga byggnader. Mörka områden ska undvikas. Särskilt beaktas:

- Avdelningsentré och personalingång
- Väg till entré eller personalingång från parkering och cykelparkering
- Parkering och cykelparkering
- Gods- och varumottagning
- Gång- och cykelväg

Övriga områden där risk för skadegörelse, inbrott och anlagd brand kan föreligga ska belysas extra.

För krav på utförande se *Tekniska krav och anvisningar El, hiss och solcellssystem*.