

PLAN 1

## BETECKNINGAR


- Brandcellsgräns 60 min, EI 60
- Brandcellsgräns 30 min, EI 30
- E160 Brandklass på dörr, parti etc.
- E160-C Tillägg -C anger dörr med automatisk stängning
- E160-C M Tillägg -M anger dörr med dörrhållarmagnet
- U1 Utrymningsskylt, enl. AFS 2008:13 (enkelsidig)
- U2 Utrymningsskylt, enl. AFS 2008:13 -V (enkelsidig) -H (enkelsidig)
- U3 Utrymningsskylt för funktionshindrade enl. AFS 2008:13 -V (enkelsidig) -H (enkelsidig)
- UX Dubbelsidig skylt enligt ovan
- Larmknapp
- Brandförsvarstablå
- BP Brandpost
- Nödutrymningsväg
- SP Styrpanel för takluckor
- RL Röklucka
- RG Rökgardin
- SL Stigarledning
- LLT Larmlagringsstablå
- Utrymningsplats

MALL

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------



## PROJEKT



X	A	-	T.	-
X	K	-	T.	-
X	V	-	T.	-
X	R	-	T.	-
X	E	-	T.	-
X	L	-	T.	-
X	M	-	T.	-
X	X	-	T.	-
X	X	-	T.	-
X	C	-	T.	-

URSPRUNGSARKITEKT:				
UPPDRAG NR		RITAD AV		HANDLÄGGARE
DATUM		ANSVARIG		
2019-03-01				
OBJEKTSNUMMER		BYGGNAD	PLAN	DEL
RA-182				ANSVART
				-

SKALA	A1:	NUMMER	I BET
	A3:	-V.8.0 BRANDSKYDDSRITNING_DW	

2020-11-18 13:45 \\DCX1\F660\APPL\F660\LOCAL\PROFILES\CLAS\DESKTOP\BRAND\RA-182\1-V.8.0\_BRANDSKYDDSRITNING\_DW-T.MALL.DWT JONAS BERTHELEN